



南楼六层改造区空调风平面图 1:150

备注: 1.未标注标高风管均顶贴大梁底下安装, 管顶平接。
2.多联式室内机性能参数、接风管尺寸及风口尺寸详设备表。
3.多联式空调室内机安装位置、风口尺寸及安装位置应结合现场装修吊顶。
并宜在原有内机位置进行拆改更换, 减少吊顶新设置。
4.多联式空调室内机控制面板建议安装在原有面板位置。
5.为保证吊顶高度, 当管道交汇时, 应提前合理组织好管线排布。
6.风管穿越墙体时, 需预留洞口, 洞口尺寸为风管尺寸加100mm, 周边缝隙用防火材料封堵。
7.阴影区范围不在本次改造设计范围内。 本次改造设计不涉及消防部分、楼梯间部分, 仍按原设计。
本次改造设计不涉及新风部分。

序号			修改内容	日期
NO.			REVISION	DATE
设计人/日期			滕纪颖	2024.02
审核人/日期			胡洪	2024.02
设计负责人/日期			蔡培明	2024.02
专业负责人/日期			周国祥	2024.02
校对人/日期			宋紫薇	2024.02
设计人/日期			周国祥	2024.02
制图人/日期			周国祥	2024.02
建设单位			中国建设银行股份有限公司厦门市分行	
项目名称			建行研发楼部分房间空调更新及配套改造	
子项目名称				
图名			南楼六层改造区空调风平面图	
工程编号	2024-YM-KY02	阶段	施工图	
比例	1:100	专业	暖通	
日期	2024.02	第 1 页 共 1 页	01-03	